



Svensk författningssamling

Förordning om ändring i förordningen (2021:808) om nätkoncession

SFS 2025:34

Publicerad
den 1 februari 2025

Utfärdad den 30 januari 2025

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:808) om nätkoncession

dels att 1, 2 och 5 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 19 a §, och närmast före 19 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om ansökan, handläggning och prövning av ärenden om nätkoncession enligt 2 kap. ellagen (1997:857).

Förordningen är meddelad med stöd av

- 2 kap. 17 a § ellagen i fråga om 19 a §, och
- 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 § Ordet bebyggelse har i denna förordning samma betydelse som i plan- och bygglagen (2010:900).

I övrigt har ord och uttryck som används i denna förordning samma betydelse som i ellagen (1997:857).

5 § En ansökan om nätkoncession för linje ska innehålla

1. uppgifter om vilket överföringsbehov som ledningen avser att tillgodose,
2. en uppgift om ledningens spänning och utformning i fråga om lik- eller växelström,
3. de särskilda skäl som åberopas, om ledningens spänning inte överstiger högsta tillåtna spänning för de områden med nätkoncession som berörs av ledningen, och
4. en redogörelse för hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken kommer att iakttas.

Om ledningen syftar till att förstärka befintliga ledningar, ska detta anges. Av ansökan ska det då även framgå vilken belastning som befintliga ledningar tål och om det finns behov av ytterligare ledningsutbyggnad med anledning av den ledning som ansökan avser.

Valet av teknik för ledningar vid prövning av en nätkoncession för linje

19 a § En växelströmsledning som är avsedd för en spänning om 130 kilovolt eller högre ska anläggas som luftledning. Den får dock, helt eller delvis, anläggas som mark- eller sjökabel, om

1. det är tekniskt svårt att anlägga en luftledning,
2. det inte är möjligt att anlägga en luftledning utan att

a) den kommer närmare bebyggelse än vad som är tillåtet enligt någon annan författning,

b) anläggandet skulle strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser och inte innebära endast små avvikelser, eller

c) det finns risk för att den medför skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder eller andra försiktighetsåtgärder vidtas som kan krävas enligt miljöbalken,

3. den har en spänning som understiger 220 kilovolt och anläggandet som mark- eller sjökabel skulle innebära att det frigörs utrymme som kan användas för att förbättra sträckningen för en eller flera ledningar avsedda för högre spänningsnivåer, eller för att minska negativa effekter av sådana ledningar, eller

4. det annars finns särskilda skäl.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2025.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för mål och ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

EBBA BUSCH

Linnéa Klefbäck
(Klimat- och
näringslivsdepartementet)